

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "МЕРИДИАН-ТЕСТ"
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации
Рег. № РОСС RU.32457.04РИД0



АЛЪЯНС
испытательная лаборатория

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "АЛЪЯНС"
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЪЯНС"

142211, Московская область, город Серпухов, Береговая улица, 37
phone: + 7 (977) 878 68 43; email: office@all-sert.ru
РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, сроком действия до 09.06.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ АЛ-23/06-0770 от 20.06.2023 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория «АЛЪЯНС»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "НПП ЛАЙТАП" (ООО "НПП ЛАЙТАП") Место нахождения: 600024, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Пугачева, дом 62, этаж подвал, офис 28. Адрес места осуществления деятельности: 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Мещерская, дом 11ж.
Наименование продукции:	Опора наружного освещения металлическая со светодиодными светильниками
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "НПП ЛАЙТАП" (ООО "НПП ЛАЙТАП"). Место нахождения: 600024, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Пугачева, дом 62, этаж подвал, офис 28. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Мещерская, дом 11ж.
Нормативный документ:	ТУ 27.40.39-003-05973244-2023 «Опоры наружного освещения металлические со светодиодными светильниками. Технические условия»
Дата получения образца:	02.06.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4	5
1.	Напряжение питания, В	ТУ 27.40.39- 003-05973244- 2023	220	Соответствует
2.	Частота, Гц		50	Соответствует
3.	Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм ²		0,75	Соответствует
4.	Способ монтажа		Встраиваемый	Соответствует
5.	Номинальная мощность, Вт		50	Соответствует
6.	Световой поток, Лм, не менее		7215	Соответствует
7.	Кривая силы света		Широкая	Соответствует
8.	Цветовая температура излучения, К		5000	Соответствует
9.	Индекс цветопередачи		Более 70	Соответствует
10.	Габаритные размеры, мм, не более		4000x600x100	Соответствует
11.	Масса, кг, не более		50	Соответствует
12.	Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды		IP67	Соответствует
13.	Класс защиты от поражения электрическим током		1	Соответствует
14.	Диапазон рабочих температур		от -45° до +50°	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют: ТУ 27.40.39-003-05973244-2023 «Опоры наружного освещения металлические со светодиодными светильниками. Технические условия»

Руководитель лаборатории:

Испытатель:



Смирнов Ю.А.

Нечаева О.В.

-----конец протокола-----