Система добровольной сертификации
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный номер РОСС RU.33026.04ЦЭТ0
Россия, 142200, Московская область, г Серпухов, ул Ворошилова, д. 57
Испытательный центр «ПРОМЭКСПЕРТИЗА»
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru
Рег. № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ002 действительно до «8» января 2027 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ
Гнездилов В.А.



26 июня 2026 г.

Протокол испытаний:	ПРОМ/Э-26/06-1128
Дата выдачи протокола:	26.06.2026
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «НПП ЛАЙТАП» (ООО «НПП ЛАЙТАП»). Адрес места нахождения: 600024, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Пугачева, дом 62, этаж подвал, офис 28. Адрес места осуществления деятельности: 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Мещерская, дом 11ж
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «НПП ЛАЙТАП» (ООО «НПП ЛАЙТАП»). Адрес места нахождения: 600024, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Пугачева, дом 62, этаж подвал, офис 28. Адрес места осуществления деятельности: 600033, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Мещерская, дом 11ж
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов) испытаний:	Опора наружного освещения металлическая со светодиодными светильниками LP- STREET-ATS-ГРАД-Р30-1П-5К
Сведения об отборе образца (ов):	Отбор образцов производился изготовителем (представителем изготовителя) в соответствии с ГОСТ 58972-2020
Дата получения образца (ов):	11.06.2026
Документ (ы), устанавливающий (е) требования к продукции:	ТУ 27.40.39-003-05973244-2023

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
Образец, подвергшийся испытаниям к реализации, не допускается.
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Испытательный центр не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Заказчиком.
Протокол испытаний может содержать результаты выездных испытаний в том числе на арендованном оборудовании и с привлечением третьих лиц.

Описание, идентификация и состояние образца (ов)
Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний. Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам. Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний	
Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 80
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 106,7
Напряжение питания сети, В	220 ± 10
Частота питания сети, Гц	50 ± 1

Результаты испытаний

Таблица № 1

№ п/п	Наименование показателя	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4	5
1.	Напряжение питания, В	ТУ 27.40.39-003-05973244-2023	220	Соответствует
2.	Частота, Гц		50	Соответствует
3.	Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм^2		0,75	Соответствует
4.	Способ монтажа		Встраиваемый	Соответствует
5.	Номинальная мощность, Вт		50	Соответствует
6.	Световой поток, Лм, не менее		7215	Соответствует
7.	Кривая силы света		Широкая	Соответствует
8.	Цветовая температура излучения, К		5000	Соответствует
9.	Индекс цветопередачи		Более 70	Соответствует
10.	Габаритные размеры, мм, не более		4000x600x100	Соответствует
11.	Масса, кг, не более		50	Соответствует
12.	Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды		IP67	Соответствует
13.	Класс защиты от поражения электрическим током		1	Соответствует
14.	Диапазон рабочих температур		от -45° до +50°	Соответствует

Ответственный за проведение испытаний:



_____/ Романова Д.А.

----------конец протокола----------